



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Представительство акционерной компании упрощённого типа Schneider Electric Industries S.A.S. (Франция) в Республике Беларусь, разрешение Министерства иностранных дел Республики Беларусь № 5150 от 16.09.2010

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 220006 г. Минск, ул. Белорусская д.15, офис 9,

тел. +375 17 327-60-34, факс +375 17 226-06-74, vera.mikacheva@ru.schneider-electric.com

в лице директора Королёва Антона Александровича

заявляет, что источники бесперебойного питания постоянного тока Magnum VS 1TWF0500H54B, DCM00K03S1X60, DCM00K03S2X30, DCM00K03SGMT, DCM00K06S2X60, DCM00K06S4X30, DCM00K06SGMT

компоненты, входящие в комплект источника постоянного тока Magnum VS указаны в приложении 1 к декларации на одном листе.

Изготовитель: Schneider Electric Industries SAS,

Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Reuil Malmaison, France, Франция (FR)

Заводы-изготовители продукции:

American Power Conversion, Ballybrit Business Park, Galway, Ирландия;

APC (Suzhou) UPS Co, Ltd, №339 Suhong Road Suzhou Industrial Park, 215021, Suzhou, Китай;

American Power Conversion, 132 Fairgrounds RD, P.O. Box 278, West Kingston, RI02892(США)

APC Philippines, Cavite, 1-2 Street PEZA, Rosario, CV 4106, Philippines (Филиппины).

Изготовлены по документации изготовителя

Код ТН ВЭД ТС: 8504 40 300 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технические регламенты Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № В 3290-Emissions от 03.11.2003г., National Voluntary Laboratory Accreditation, code 200245-0, 1701 E. Plano Parkway Suit 150 Plano, TX75074;

Протокол испытаний № E226782-A1-IT-1 от 09.06.2003г., 12 Laboratory Drive, Research Triangle Park, NC, 27709, USA;

Сертификата № 6364 от 15.06.2012г. Quality Management System NQA of ISO 9001: 2008 (UKAS Accreditation Mark Registration No. 02513162)

Дополнительная информация

Температура хранения -20 - 50 °С

Относительная влажность хранения 5 - 95%

Срок службы – 10лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.04.2019 включительно.

(подпись)

М.П.

А.А.Королёв

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:


Регистрационный номер декларации о соответствии № TC BY/112 11.01. TP004 002 00950

Дата регистрации декларации о соответствии

28.04.2014

Приложение 1 к декларации на источники бесперебойного питания
постоянного тока Magnum VS

компоненты, входящие в комплект источника постоянного тока Magnum VS :
DCSMORTBATE - модуль для подключения внешних батарей к источнику бесперебойного
питания
0W01972,0W01968, 0W01966,0W01969, 0W01967 - провод соединительный;
0M-1650A - плата контроля с сетевой картой управления;
0M-2531A - контроллер температуры;
0M-3058A - блок распределения питания;
0M-3061B - автоматический предохранитель;
870-2396A - крышка для полки;
0M-2831A - панель-заглушка для полки



А.А.Королёв

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя
или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № **ТС ВУ/112 11.01. ТР004 002 00950**

Дата регистрации декларации о соответствии **28.04.2014**